



עיריית כרמיאל

המינהל לאיכות הסביבה והתברואה

המחלקה לאיכות הסביבה

25 מאי, 2020

לכבוד : גב' דיאנה פונקו
עובדת קהילתית- שכונת המייסדים
רח' צה"ל 91, מקלט 108, כרמיאל

ג.ב.

הנדון : תוצאות בדיקת גז ראדון במקלט 108 - מועדון

בין התאריכים 3.10.2019 ל – 6.10.2019 בוצעה בדיקה קיצרת טווח לנוכחות גז ראדון במקלט 108, מועדון פעילי שכונת המייסדים. תוצאת הבדיקה שהתקבלה:

תוצאות

1. מקלט 108 (גלאי הונח על שולחן במרכז החדר) - 107.7 בקרל/מ³.

מסקנות והמלצות

- * התוצאות תקינות. התקן לפרק זמן זה, בחדר ללא אוורור הינו : 1862 בקרל/מ³.
- * בתור כלל אצבע, יש לדאוג לאוורור החדרים באופן קבוע.

בברכה,

ll ee יוי
מנהל מח' איה"ס

העתקים

מר יעקב סודרי – ראש מנהל שפ"ע
מר שמוליק ישראלי – קב"ט מוסדות חינוך – כאן.
גב' אתי ביטון- רכות מדור לעבודה קהילתית- כאן
גב' דנה אזולאי – מפקחת איה"ס - כאן
תיק ראדון