



חיבור בין טבעת היטוד ע"י ריתוך

- פס קשר הקפי ברזל, מפלדת היזון של המבנה, בקוטר $\phi 10$ מ"מ לפחות
- פס מוגבל 4×40 מ"מ
- קופסה משוריינת 12 מוגן מים שקועה בקיר

רשימת תכניות	
מס'	נושא
01	תכנית תאורה, גילוי אש וכיבוי ק" כרמט
02	תכנית ב"ח חשמל ותקשורת ק" כרמט
03	תכנית תאורה, גילוי אש וכיבוי ק" א
04	תכנית ב"ח חשמל ותקשורת ק" א
05	תכנית תאורה, גילוי אש וכיבוי ק" ב
06	תכנית ב"ח חשמל ותקשורת ק" ב
07	תכנית גג
08	תכנית הארקה יסודות והגנות
09	תכנית חשמל ותקשורת כפיתוח
10	תכנית כוחות חשמל ופינוקים

שם הפרויקט:	מ. ע. ו.	תאריך
עיריית כרמיאל		
בי"ם ניצנים בכרמיאל		
נושא הגליון:		
תכנית הארקה יסודות והגנות		

מס'	מ. ה. ה. ש. נ. ו. י.	תאריך אישר
01	עדכון תכנית לפי אוריכות	29.11.23
02	עדכון תכנית לפי אוריכות	24.1.24
03	עדכון תכנית לפי כמכרז	25.1.24
04	עדכון תכנית לפי דרישת האדריכל	30.1.24
05	עדכון תכנית לפי דרישת העירייה	1.3.24

מחזור: 05

עיריית כרמיאל

שם הפרויקט: עיריית כרמיאל

נושא הגליון: תכנית הארקה יסודות והגנות

מס' גליון	מס' עבודה
E 08	0924 / 27

מס' קובץ	מס' ק"כ	מס' ק"ב	מס' ק"ג	מס' ק"ד
E-ALL	1:50			